

## Sicherheitsabstände

Nationale und Europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Vor der Installation **erkundigen Sie sich bitte** bei Ihrem ansässigen, ausgewiesenen Fachmann oder Schornsteinfeger. Ansonsten empfehlen wir die unten aufgeführten Sicherheitsabstände. Bitte beachten Sie, dass bei **offener** Feuerraumtür Funkenflug, über die unten angegebenen Masse hinaus, auftreten kann. Auch bei einer Feuerstelle mit Drehkonsole müssen die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände gemäss untenstehender Tabelle jederzeit eingehalten werden.

Abstände zu **nicht** brennbaren Materialien:

	Schweiz (VKF):	EU-Länder (EN 13240):
A (Wandabstand)	5–10cm (Empfehlung)	mind. 10cm
B (Boden, seitlich)	Bodenplatte nicht nötig	Bodenplatte nicht nötig
C (Boden, vorne)	Bodenplatte nicht nötig	Bodenplatte nicht nötig
D (Strahlungsbereich)	mind. 80cm	mind. 80cm

Abstände zu **brennbaren** Materialien:

	Schweiz (VKF):	EU-Länder (EN 13240):
A (Wandabstand)	mind. 20cm	mind. 20cm
Q-BIC	mind. 30cm	mind. 30cm
B (Boden, seitlich)	keine Vorschrift	Bodenplatte mind. 30cm <b>ab Feuerraumöffnung</b>
C (Boden, vorne)	Bodenplatte mind. 40cm	Bodenplatte mind. 50cm vorspringend
D (Strahlungsbereich)	mind. 80cm	mind. 80cm
E (Abstand zu brennbaren Materialien)	20 cm 50–80 cm (Empfehlung)	mind. 20cm

